

放水口格納箱

FIRE BRIGADE VALVE BOX



連結送水管、放水口を必要とする建築物

- 地階を除く階数が7以上のもの
- 地階を除く階数が5以上で延べ面積が6,000㎡以上のもの
- 地下街で延べ面積が1,000㎡以上のもの
- 延長50m以上のアーケード

連結送水管の設置基準

- 1.放水口は建築物の3階以上、又は地階に設ける。
- 2.その階の各部分から1の放水口までの水平距離は50m以下、アーケードは25m以下とする。
- 3.放水口の設置場所は、階段室、非常エレベーターの乗降口ビー、その他これらに類する場所で、消防隊が有効に活動できる位置に設ける。
- 4.放水口のホース接続口は、床面から高さが0.5m以上1m以下の位置に設けること。
- 5.11階以上の部分に設ける放水口は、双口形とし、放水用器具を格納した箱を設置する。放水用器具は65mm×20mホース4本以上、ノズル2本以上とする。格納箱は、1の直通階段について、階数3以内ごとに1の放水口から歩行距離5m以内で消防隊が有効に消火活動できる位置に設けること。

DB4-1
1段・単口

DB4X-1 1段・単口(関東型)

DB4X-2 2段・単口・表示灯付(関東型)



H500×W400×D230



H500×W400×D230



H650×W400×D230

DB4-1S
1段・単口・
散水栓スペース付・1枚扉

DB4-2S
2段・単口・
散水栓スペース付



H700×W400×D230



H750×W400×D230